

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Gliwice, 2026-03-24

Znak sprawy - NS-BW.9027.7.2.2026

Gliwice – miasto na prawach powiatu
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach
ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice

DECYZJA nr NS-BW.9027.7.2.2026

ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PŁYWALNI ZA 2025 r.

Pływalnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach ul. Wrzosowa 14, Gliwice

podstawa prawna

Na podstawie art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

rozstrzygnięcie – sentencja decyzji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przed wydaniem oceny, uwzględniając przeprowadzoną w dniu 30.10.2025 r. kontrolę kompleksową w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu oraz realizowania wymagań ww. rozporządzenia

stwierdzam, że eksploatacja Pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach przy ul. Wrzosowej 14 w 2025 r. była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.

UZASADNIENIE

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę ze strefy zaopatrzenia w wodę „Gliwice – Kanałowa”, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47. Jakość wody w strefie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W hali basenowej pływalni znajduje się jedna niecka basenowa o wymiarach (szerokość, długość, głębokość) 7,0 m x 12,5 m x od 1,0 m do 1,4 m. Woda uzdatniana jest w oparciu o jeden system cyrkulacji.

Zarządzający Pływalnią w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach realizował badania wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewnętrznej. Analizy były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

(AB 418) na wykonywanie badań zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody na pływalni określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, a sprawozdania z badań przekazywane były terminowo.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia zakres badań obejmował parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w $36 \pm 2^\circ\text{C}$ po 48h, *Legionella* sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform, ΣTHM , azotany, utlenialność.

Ponadto zarządzający pływalnią dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody: minimum 4 razy dziennie, nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja miała miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów: pH, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury oraz nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chlor związany.

W obiekcie prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności, między innymi ocenę przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, datę i podpis.

W okresie od 20.06.2025 r. do 13.10.2025 r. trwała przerwa technologiczna, podczas której gruntownie wyczyszczono i zdezynfekowano nieckę basenową oraz wymieniono w niej wodę. Ponadto wykonano prace mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, obejmujące między innymi wymianę centralnej instalacji wentylacji usprawniającej cyrkulację powietrza w obiekcie, kaloryferów, pryszniców w szatni damskiej oraz męskiej, okien, kratki wentylacyjnych przy oknach, otworów wentylacyjnych na suficie na terenie hali basenowej. Dostosowano obiekt dla osób z niepełnosprawnościami tj. zamontowano podnośnik basenowy przy krawędzi niecki oraz platformę pionową przy schodach. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia po przerwie eksploatacyjnej zarządca wykonał badania wody, których wyniki spełniały wymagania obowiązujących przepisów.

W ocenianym okresie badania wody wykonywane na terenie Pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach w ramach przeprowadzonej kontroli urzędowej oraz w ramach prowadzonej przez zarządzającego kontroli wewnętrznej pozwalają stwierdzić, iż obiekt był bezpieczny dla zdrowia osób z niego korzystających. Ogółem pobrano do badań laboratoryjnych 33 próbki wody. W 2025 r. nie stwierdzono braku przydatności wody do kąpieli.

Wszystkie parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spełniały wymagania ujęte w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu lub o ewentualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów, podjętych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań. Powyższe informacje publikowane są również na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Gliwicach przy ul. Wrzosowej 14.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Arleta Mrugała
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Strona – adres do korespondencji
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach
e-Doręczenia
2. NS-BW – aa

